

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное Управление МЧС России по Рязанской области  
 390000 г. Рязань ул. Семинарская, д.11 тел. 27-52-68, 27-52-69  
 Отделение Надзорной Деятельности и профилактической работы №2 г. Рязани  
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области  
 г. Рязани 390046 г. Рязань ул. Горького, д.5, тел.44-52-07, факс 44-49-98

### Предписание № 14/1/4

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу — Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа центрального спортивного комплекса» и директору ГАУ ДО «ДЮСШ ЦСК» Морозову Алексею Владимировичу тел./факс (4912) 76-71-42  
 во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области по пожарному надзору № 14 от «01» 02 2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «11» ч. «00» мин. «04» 02 2016 г. по «11» ч. «15» мин. «04» 03 2016 г. проведена проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы №2 г. Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области Поповым Виталием Викторовичем документов, территории и помещений здания ГАУ ДО «ДЮСШ ЦСК» по адресу: г. Рязань, ул. Спортивная, д.19, совместно с инженером ГАУ ДО «ДЮСШ ЦСК» Клоквинным Виктором Юрьевичем тел. (910) 637-01-80  
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Включить в сводный (общий) план эвакуации для здания вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному объекту. Хранить у дежурного сводный план эвакуации.	п.6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.09.2016 г.	
2.	Обеспечить наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем)	п.64. ППР в РФ (п.97. ППБ 01-03)	01.09.2016 г.	

	противопожарной защиты объекта.			
3.	<p>Предоставить исполнительную документацию на системы противопожарной защиты объекта (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей в случае пожара) согласно п.1.5.1. РД 009-01-96, а именно:</p> <p>а) проектно-сметная документация;</p> <p>б) исполнительская документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;</p> <p>в) акт приема установки в эксплуатацию;</p> <p>г) паспорта на технические средства имеющейся установки;</p> <p>д) ведомость смонтированного оборудования;</p> <p>ж) инструкцию по эксплуатации установки пожарной автоматики;</p> <p>з) регламент работ;</p> <p>и) план-график ТО и ППР;</p> <p>к) журнал учета работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики;</p> <p>л) журнал учета неисправностей установки.</p>	п.61. ППР в РФ ч.1 ст.83 № 123-ФЗ	01.09.2016 г.	
4.	Снять горючие материалы (деревянную рейку) применяемую на пути эвакуации для отделки стен в тамбуре центрального эвакуационного выхода из-за её более высоких пожароопасных пожарно-технических характеристик.	ч.6. ст.134 №123-ФЗ п.6.25* СНиП 21-01-97* п.4.3.2. СП 1.13130.2009	01.09.2016 г.	
5.	Предусмотреть открывание двери эвакуационного выхода из билльярдной по направлению выхода из здания.	ч.3. ст.4 №123-ФЗ п.6.17. СНиП 21-01-97* п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	01.09.2016 г.	
6.	Обеспечить запор на двери эвакуационного выхода из коридора расположенного возле музея возможностью его свободного открывания изнутри без ключа. Держать свободным открывание эвакуационных дверей.	п.35. ППР в РФ п.6.18*. СНиП 21-01-97* п.4.2.7 СП 1.13130.2009	01.09.2016 г.	
7.	Отделить вестибюль от примыкающих коридоров в гостинице перегородками с дверями.	п.4.4.6. СП 1.13130.2009	01.09.2016 г.	

8.	Оборудовать все проемы в противопожарных перегородках 1-го типа разделяющие складские помещения разных категорий от коридоров противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30.	ч.3, ст.87, №123-ФЗ п.4.6 СНиП 31-04-2001 п.7.3 СНиП 31-03-2001 7.18, п.5.14* СНиП 21-01-97*	01.09.2016 г.	
9.	Разделять коридоры противопожарными перегородками 2-го типа на участки длиной не более 60 м.	СНиП 21-01-97* п.6.26	01.09.2016 г.	
10.	Запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в помещениях: - складов №5, №17, №24, №25, №26; - теплопункте; - электрощитовой №16; - у эвакуационного выхода возле музея.	п.42.(в) ППР в РФ	01.09.2016 г.	
11.	Расположить аппараты, предназначенный для отключения эл. снабжения складских помещений на стене из негорючих материалов вне складского помещения.	п.349, таб.1 в РФ	01.09.2016 г.	
12.	Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией помещения склада №17, выставочного зала №20 и №15/19, спортивного зала №21 и подсобные помещения внутреннего периметра гостиницы.	ч.2, ст.54, №123-ФЗ п.7.29, СНиП 21-01-97* п.4.; п.14.; таб.1, п.9 НПБ 110-03	01.09.2016 г.	
13.	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки работоспособности согласно прил.19 Приказа МЧС России №292 от 28.05.2012 г.	п.61, ППР в РФ	01.09.2016 г.	
14.	Применить оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей) при формировании сигнала системой пожарной сигнализации управления системой оповещения людей при пожаре при срабатывании одного пожарного извещателя или предусмотреть дополнительные пожарные извещатели подключенными к аппаратуре системы пожарной сигнализации формирующей команду на управление оповещения о пожаре, в каждом помещении спортивного комплекса с включением их в отдельный шлейф однопорогового прибора.	п.14.2, п.14.3 СП 5.13130.2009 п.13.2*, п.13.3*. НПБ 88-2001 ч.3 ст.51 №123-ФЗ	01.09.2016 г.	
15.	Установить пожарные извещатели из расчета не менее двух в защищаемом помещении склада №25.	ч.10, ст.83, №123-ФЗ п.12.16, НПБ 88-2001	01.09.2016 г.	

16.	Привести в соответствии с нормами максимальные расстояния между точечными дымовыми пожарными извещателями не более 9 м в общих коридорах спортивного комплекса.	ч.10. ст.83. №123-ФЗ п.12.34., п.12.28. НПБ 88-2001	01.09.2016 г.	
17.	Разместить точечные пожарные извещатели под перекрытием на расстоянии от стен не менее 0,1 м в помещениях складов №5, №24, №25, №26, электрощитовой и в номерах гостиницы.	ч.10. ст.83. №123-ФЗ п.12.18 НПБ 88-2001	01.09.2016 г.	
18.	Предусмотреть аварийное освещение в помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, включающееся автоматически при отключении основного освещения.	п.12.56, НПБ 88-2001	01.09.2016 г.	
19.	Смонтировать систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 4 либо 5 типа в открытых сооружениях физкультурно - спортивного назначения с числом мест более 1000.	п.4.1., таб.1; п.5.1., таб.2, поз.10 НПБ 104-03	01.09.2016 г.	
20.	Обеспечивать автоматически подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при обнаружении пожара установкой пожарной сигнализации.	ч.4. ст.83. №123-ФЗ	01.09.2016 г.	
21.	Привести в исправное состояние световые указатели пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации.	п.61. ППР в РФ	01.09.2016 г.	
22.	Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рычагами для облегчения открывания пожарных кранов.	ч.3. ст.86. №123-ФЗ п. 2.4.6 ГОСТ 12.4.009-83*	01.09.2016 г.	
23.	Указать порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части на дверце пожарных шкафов с внешней стороны.	п.2.5.10. ГОСТ 12.4.009-83	01.09.2016 г.	
24.	Обеспечить требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения не менее 2,5 л/с на одну струю предусматривая устройство насосных установок при постоянном или периодическом недостатке напора в системах противопожарного водоснабжения.	ч.1. ст.86. №123-ФЗ п.6.1.*; п.12.1.СНиП 2.04.01-85*	01.09.2016 г.	
25.	Установить запорную арматуру на пожарном кране №3 в помещении гостиницы, обеспечивающую плавное закрытие и открывания потока воды.	п.10.4. СНиП 2.04.01-85*	01.09.2016 г.	
26.	Предусмотреть отключение системы вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре в помещениях, оборудованных установками пожарной автоматики.	п.12.4 СНиП 41-01-03 ч.4 ст.83 №123-ФЗ	01.09.2016 г.	
27.	Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение класса зоны, а также их категорий по взрывопожарной и	п.20. ППР в РФ п.5, гл.3 НПБ 105-03	01.09.2016 г.	

	пожарной опасности, путём их определения методом расчёта критериев взрывопожарной опасности помещений.			
28.	Предусматривать в здании общественного назначения систему вытяжной противоподымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре: - из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения.	п.7.2 (в) СП 7.13130.2009	01.09.2016 г.	
29.	Обеспечить систему пожарной сигнализации подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в здании гостиницы класса функциональной пожарной опасности Ф1.2.	ч.7 ст.83 №123-ФЗ п.14.4 СП 5.13130.2009	01.09.2016 г.	
30.	Ликвидировать размещение встроенных бань (саун) сухого жара в подвале здания.	ч.3, ст.4 №123-ФЗ п.6.79.СНиП 31-06-2009	01.09.2016 г.	


Устранение указанных нарушений с/...ных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



В.В. Пономарев, ст. инспектор ОНД и ПР №2 г. Рязани  
тел. (920) 964-22-70, (4912) 44-52-07

«04» 03 2016 г.

Предписание для исполнения получил:



Инспектор Морозов В.В.  
(фамилия, имя, отчество)

«04» 03 2016 г.